

宮城東部衛生処理組合 焼却灰放射性物質濃度測定結果(平成31年3月6日現在)

単位: Bq/kg

試料採取年月日		No.3 平成31年3月5日		No.4 平成31年3月6日		平成31年2月19日				No.3 平成31年1月10日		No.4 平成31年1月11日	
測定年月日		平成31年3月7日				平成31年2月21日				平成31年1月12日			
測定機関		株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター				株式会社理研分析センター			
施設	試料	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性ヨウ素	放射性セシウム	放射性セシウム	放射性セシウム
		I-131	Cs-134	Cs-137	合計	I-131	Cs-134	Cs-137	合計	I-131	Cs-134	Cs-137	合計
3号炉	主灰	不検出 (10)	不検出 (9.6)	17 (16)	17 —	不検出 (14)	不検出 (12)	不検出 (15)	0 —	不検出 (8.0)	不検出 (9.4)	不検出 (11)	0 —
	飛灰	不検出 (19)	不検出 (23)	150 (22)	150 —	不検出 (26)	不検出 (29)	100 (26)	100 —	不検出 (19)	不検出 (22)	110 (24)	110 —
4号炉	主灰	不検出 (14)	不検出 (14)	32 (17)	32 —	不検出 (14)	不検出 (14)	不検出 (13)	0 —	不検出 (6.6)	不検出 (7.3)	不検出 (7.7)	0 —
	飛灰	不検出 (24)	不検出 (21)	150 (25)	150 —	不検出 (25)	不検出 (24)	79 (25)	79 —	不検出 (16)	不検出 (20)	76 (20)	76 —

不検出: 検出下限値未満 ( ): 検出下限値

環境省が定める埋立基準(放射性物質濃度) 8,000Bq/kg

主灰: ごみを燃やした後に残る焼却灰

飛灰: ろ過式集塵機で捕集した排ガス中に含まれるダスト